


Код образца (пробы):

1230592115

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Гигиенический норматив СанПиН 2.1.4.1074-01	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
Вода питьевая из артезианской скважины Дата выдачи (26.03.15)					
№385	Общее микробное число	Менее 1	Не более 50	КОЕ / мл.	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии - ОКБ	В 100,0 не обнаружено	В 100,0 не допускается	мл	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии - ТКБ	В 100,0 не обнаружено	В 100 не допускается	мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врч-бактериолог	Сидорова Н.В.	
Фельдшер- лаборант	Осадчих Л.П..	
Заведующий сан-бак. отделением Миненкова С.Ю.		

Протокол №

Общее количество страниц 4 : страница 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.